

GODKÄNNANDEBEVIS

SC0863-13

Certifikat för P-märkning enligt P-märkningsreglerna CR 048

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 048 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Drutex S.A. PVC-fönster IGLO 5 och IGLO 5 Classic

Innehavare	Drutex S.A., Leborska 31, PL-77-100 BYTÓW, Polen Tel: +48 59 822 91 01, Fax: +48 59 822 91 03, Hemsida: www.drutex.pl, Organisationsnr: PL8421622720		
Produkt	PVC-Fönster IGLO 5 och IGLO 5 Classic, öppningsbara fönster, fönsterdörrar och fasta fönster i karm eller karm/båge, enligt ”Beskrivning av PVC-fönster godkända för P-märkning.”, senast daterad 2013-10-02.		
Avsedd användning	Fönster och fönsterdörrar för användning i byggnader		
Handelsnamn	IGLO 5, IGLO 5 Classic		
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Fuktsäkerhet, regntäthet klass 9A enligt EN 12208		6:5324
	Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt SP-rapporter PX13911-3A, -3C, -4A och -4C		9
	Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207		9
	Produkten har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 048.		
Tillhörande handlingar	- ”Förkortad version av monteringsanvisningar och mottagande av PVC, aluminium- och träfönster och dörrar samt utvändiga rullgardiner”, daterad 2013-12-15 - ”Anvisningar för skötsel och underhåll”, daterad 2013-12-15		

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt CR 048 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-13-0174, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Drutex S.A., Bytow, Polen
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererat fönster/fönsterdörr och omfattar:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Innehavare | DRUTEX S.A. |
| P-märke | ☞ |
| Godkännandets nummer | SC0863-13, SC0864-13 |
| Typbeteckning på fönster/fönsterdörr | e.g. IGLO 5 CLASSIC |
| Karmyttermått fönster/fönsterdörr | e.g. 1580x820 |
| Glasrutans uppbyggnad | e.g. T4/S16/FL4 |
| Ordernummer | e.g. 1554/2013/SZWECJA |
- Bedömningsunderlag** Enligt separat förteckning.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad produkt.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2019-01-08

Johan Åkesson

Per Adolfsson